

VENTILATSIOON – SPETSIFIKATSIOON

Nr	Nimetus	Tüüp/Mark	Tootjafirma	Kogus
		Näiteks,	Näiteks,	
1.	Süsteem SV1 Ventilatsiooni seade L=85l/s P=150Pa Rootor soojusvahetiga El. andmed: 1~/230/50 6,5A El. kallorifeer: 1kW Kaal: 49kg	Domekt R 400 V (SFP<1,5kWm³/s)	„Komfovent“	1kompl
2.	V-1 Väljatõmbe kanali ventilaator L=25/s P=100Pa El, andmed: 1~/230/50 12,9W 0,12A	K 100EC sileo	"Systemair"	1kompl
3.	Ventilatsioonitorud	Ø100 Ø125 Ø160 150x50	„ETS-Nord““	18m 8m 16m 9m
4.	Välisrest Otskate	RVA-100 ABC-COMBI rest	„ETS-Nord““	3tk. 1tk.
5.	Mürasummuti l=500mm l = 1000mm	LRCA-100-500 LRCA-125-500 LRCA-160-500 LRCA-160-1000	„LINDAB,	1tk. 3tk. 4tk. 2tk.
6.	Tagasilöögiklapp	CARU-160	„Systemair“	2tk.
7.	Reguleerklapp	IRIS-100 IRIS -125	„Lindab“	1tk. 2tk.
8.	Sissepuhkeplafoon	STI-100 STI-125 ULS-100 KTS-100 KTS-125	„Fläkt Woods“	2tk 1tk. 1tk 2tk. 1tk
9.	Väljatõmbeventiil	KSO-100 KSO-125 KSO-S-100	„Fläkt Woods“	7tk. 1tk. 2tk.
10.	LISA Puhastusluugid Isolatsioon	Vastavalt vajadusele Vastavalt vajadusele		Vt.joonised Vt.joonised

MÄRKUS

1. SEADMETE LOETELUS ANTUD TOOTJAFIRMAD ON TOODUD NÄITENA, VÕIB KASUTADA KA TEISTE ANALOOGSE KVALITEEDI JA PARAMEETRITEGA TOOTEID.
(KOOSKÕLASTATULT PROJEKTEERIJA- JA TELLIJAGA).
2. SPETSIFIKATSIOONI KÄSITLEDA KOOS JOONISTEGA.