

D Muudatus:	E Muudatus:	F Muudatus:	ELEKTROTEHNILINE INFORMATSIOON					
			1. NIMIPINGE/VOOL/SAGEDUS 400 V 250 A 50 Hz					
			2. LÜHISETALUVUS. 6 kA					
			3. ARVUTATUD/INSTALLEERITUD VÕIMSUS/COSFII kW kW 0,9 cosfii					
			4. JUHTIMISPINGE ☐ JAH ☐ EI PINGE ____ V VOOOL ____ A					
			5. JUHISTIKUTÜÜP ☐ L1,N ☐ L1,N,PE ☐ L1,L2,L3,N ☒ L1,L2,L3,N,PE					
			EHITUSLIKUD ANDMED					
			1. KESKUSE TÜÜP. ☐ KAPP ☒ KILP ☐ KARP					
			2. PAIGALDUSVIIS ☒ P.PEALNE ☐ SÜVISTATUD KAITSEASTE IP31					
			3. KINNITUSVIIS. ☒ PÕRAND ☐ SEIN					
			4. UKSE TÜÜP ☐ LUKK ☒ RIIV					
			5. PÕHJA EHITUSVIIS. ☐ AVATUD ☐ TULEKINDEL					
			6. PINNAKATE ☐ PULBER ☐ TULEKINDEL					
			7. MÕÕDUD KÕRGUS: ____ LAIUS: ____ SÜGAVUS: ____					
			SEADMETE INFORMATSIOON					
			1. SEADMETE TÜÜP ☒ K.KINDEL ☐ LIIKUV ☐ MUU					
			2. PAIGUTUSVIIS. ☒ MOODUL ☐ TSENTRAAL					
			3. SIGNAALLAMBID ☐ TORU ☐ HÕÖG ☒ LED					
			4. KONTROLLITUD ☒ PAIGALDAJA POOLT ☒ TOOTJA POOLT					
			KAABLID					
			1. TOITEKAABLID ☐ ÜLALT ☒ ALT					
			2. VÄLJUJAVAD JÕUKAABLID. ☒ ÜLALT ☒ ALT ☐ INSTRUM.					
			3. JUHTKAABLID ☒ ÜLALT ☒ ALT ☐ INSTRUM.					
			TUNNUSSILT					
			1. TÄHISTUS ☒ STANDARD ☐ MUU					
			2. INSTRUM. NUMMERDUS ☐ INKREMENTAAL ☐ MOODUL ☐ MUU					
			MÄRKUSED					
			KILPI JÄTTA RESERVUUMI MIN. 30%					
			KILBI VALMISTAMISEL ARVESTADA TEHNORUUMI MÕÕDUGA!					
A Muudatus:	B Muudatus:	C Muudatus:	ELEKTRIVARUSTUS PP KEHRA		Projekteeris J.N. /1.02.2024 Kontrollis Leht 1/3 Kinnitas	Ahela nr. Joonise nr.	Keskuse nr. PJK1	T88 nr. 010224