



AS VALGA VESI

Tsirguliina alevik  
68 316 Valgamaa

Teie 10.07.2025  
Meie /kuupäev digiallkirjas/ nr 98

## Liitumistingimused ühisveevärgi ja-kanalisatsiooniga kinnistule

Tsirguliina alevik

### 1. Veevarustus

- 1.1. Ühisveevärgiga on võimalik liituda kinnistu jaoks välja ehitatud liitumispunktist (märgitud joonisel asukohaskeem) PE veetoruga, De 32 mm, PN 16 bar.
- 1.2. Veetorustiku paigaldamisel kasutada elekterkeewis liitmikke kuni veemõõdusõlmeni, vundamendist toru läbimineks paigaldada hülssi.
- 1.3. Veemõõdusõlme ehitab välja kinnistu omanik veemõõtjale  $Q_n = 1,6 \text{ m}^3/\text{h}$  juhindudes Eesti standardid EVS 835:2022 (Hoone veevärk) ja EVS-EN ISO 4064-5:2017+A11:2023 (Veearvestite paigaldusnõuded) tingimustele.
- 1.4. Veemõõdusõlm paigaldatakse hoone välisseina ääres paiknevasse ruumi võimalikult tarnetoru (toru liitumispunktist kuni veemõõdusõlmeni) sisenemiskoha lähedale. Enne veemõõdusõlme ei tohi tarnetorul olla kraane või muid veevõttu võimaldavaid ühendusi. Tarnetoru jätkamiseks kasutada mitte lahtivõetavaid liideseid (keevisliited, pressliited). Veearvesti ruum peab olema kuiv, valgustatud ja vee äravoolulahendusega. Veearvesti peab olema kaitstud eelkõige külmumise ja väliste mehaaniliste mõjutuste eest. Veearvesti asukoha õhutemperatuur peab jääma temperatuurivahemikku  $+2^\circ\text{C}$  kuni  $+55^\circ\text{C}$ .
- 1.5. Torustike paigaldamise ja elekterkeewisühenduste teostamise peab tegema vastavat litsentsi ja kogemust omav spetsialist.
- 1.6. Paigaldatud torustikud esitada ülevaatuks lahtise kaevikuga AS-ile Valga Vesi



## 2. Reovee kanalisatsioon

- 2.1. Ühiskanalisatsiooniga on võimalik liituda kinnistu jaoks välja ehitatud liitumispunkti kanalisatsioonikaevu (märgitud joonisel asukohaskeem). Hoonest kuni liitumispunktini kasutada kanalisatsioonitoru PVC, SN 8, De 110. Kanalisatsioonitorustikul peab olema nõuetekohane tuulutus.
- 2.2. Kohtadesse, kus torustik muudab suunda, langu või muutub torustiku läbimõõd või materjal, paigaldada plastist voolurenniga kanalisatsioonikaevud minimaalselt läbimõõduga De 400/315. Kõik kaevud peavad olema voolurenni, veekindla põhja, seinte ja umbluugiga.
- 2.3. Kinnistu kanalisatsioonil, mis on ühendatud ühiskanalisatsiooniga ei tohi vahel olla reoveesette kogumismahuteid.
- 2.4. Torustike paigaldamise ja elekterkeevisühenduste teostamise peab tegema vastavat litsentsi ja kogemust omav spetsialist.
- 2.5. Paigaldatud torustikud esitada ülevaatuks lahtise kaevikuga AS-ile Valga Vesi.
- 2.6. Sademe-ja drenaaživee juhtimine olmekanalisatsioonitorustikku on keelatud.
- 2.7. Vee tarbimine ühisveevõrgust ja reovee juhtimine ühiskanalisatsiooni lubatud peale vee – reoveeteenuste ostu-müügi lepingu sõlmimist AS-iga Valga Vesi.
- 2.8. Rajatud torustiku kohta koostada teostusjoonis vastavalt Majandus- ja taristuministri 14.04.2016. a määrusele nr 34 “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded”. Teostusjoonis esitada AS-le Valga Vesi digitaalselt dgn või dwg- formaadis.
- 2.9. Liitumistingimused kehtivad 2 (kaks) aastat.

/allkirjastatud digitaalselt/