

Veemõõdusõlme tehnilised tingimused

1.1 Veemõõdusõlm

Veemõõdusõlm on ühisveevärgist võetava vee mõõtmiseks ette nähtud, veearvestist ja veearvesti juurde kuuluvast armatuurist koosnev, tehniline sõlm. Veemõõdusõlm (va veearvesti) kuulub kliendile. Veearvesti kuulub vee-ettevõtjale. Klient peab tagama nõuetele vastava kinnistu veemõõdusõlme. Klient korraldab veemõõdusõlme rajamise või rekonstrueerimise vastavalt tehnilistele nõuetele ja tasub sellega seonduvad kulud. AS Vekanor esindaja paigaldab veearvesti ainult nõuetekohaselt väljaehitatud veemõõdusõlme.

Veemõõdusõlme projekteerimisele ja rekonstrueerimisele on esitatud järgnevad nõuded, võttes aluseks standardid EVS 835 ja EVS-EN ISO 4064-5.

1.2 Veemõõdusõlme projekteerimine, rekonstrueerimine ja asukoht

- 1.2.1 Projekti koosseisus esitada tarnetoru sisenemise koht hoonesse ja veemõõdusõlme asukoht.
- 1.2.2 Kliendi veetorustik projekteerida hoonesse sisenemise asukohas hülssstorusse. Hülssstoru projekteerida selliselt, et see ulatuks vähemalt 0,5 m vundamendi seinast väljapoole ning hoone sees kuni põrandataasapinnani. Hülssstoru ja kliendi veetorustiku vahe tuleb väljaspool hoonet sulgeda veetihedalt ning veemõõdusõlme poolt jätta avatuks, et tuvastada veelekkeid.
- 1.2.3 Veemõõdusõlm peab paiknema hoones, selle peatorupoolses küljes, kohe peale kinnistusisese torustiku suubumist hoonesse vahetult selles samas ruumis, kuhu siseneb tarnetoru.
- 1.2.4 Ühisveevärgi liitumispunkti ja veemõõdusõlme vahel ei ole lubatud hargnemisi.
- 1.2.5 Mõõdusõlme projekteerimisel arvestada vähima vaba ruumi vajadusega veemõõdusõlmes. Veearvesti ees (toru teljest) minimaalne vaba ruum 0,8 m. Veearvesti kohal ette näha vaba ruumi minimaalselt 0,7 m. Veemõõdusõlme ruumi minimaalne kõrgus on 1,7 m. Veemõõdusõlme kõrgus põrandast toru teljeni vahemikus 0,5-1 m.
- 1.2.6 Veearvesti peab olema projekteeritud/paigaldatud horisontaalselt, näidikuga ülespoole, nii et selle näitu oleks kerge lugeda, seda oleks hõlbus vahetada ning see oleks kaitstud külma, kuuma ja väliste mehaaniliste mõjutuste eest.
- 1.2.7 Enne veearvestit ei tohi olla ühtegi veevõttu võimaldavat ühendust.
- 1.2.8 Kliendi veetorustiku ühendused/käänakud enne veemõõdusõlme peavad olema teostatud mitteavatavate liitmikutega. Kliendi veetorustiku külge projekteerida asukoha määramiseks 2,5 mm² ristlõike pindalaga vaskkiust märkekaabel, mis on vajalik toru asukoha määramiseks. Märkekaabli liitumispunkti poolne ots tuua sirgelt üles kape kaane alla nii, et kasutatav

võti ei vigastaks kaablit. Teine ots jätta veemõõdusõlmes ühendamata hülssstoru juurde.

- 1.2.9 Kliendi veetorustik projekteerida selliselt, et veearvestisse ei ole võimalik õhu kogunemine.
- 1.2.10 Ühele kliendi veetorustikule saab vee-ettevõtja sõlmida ühe teenuse osutamise lepingu. Ühel kliendi veetorustikul tohib olla üks veemõõdusõlm, juhul kui poolte (vee-ettevõtja ja tema klient) vahel ei ole kokku lepitud teisiti.
- 1.2.11 Kohaliku puurkaevu vesi, mida kanaliseeritakse ühiskanalisatsiooni, peab olema mõõdetud kehtivat taatlust omava veearvestiga.

1.3 Veemõõdusõlme ehitus

- 1.3.1 Veemõõdusõlm koosneb sulge-elementidest, mudafiltrist, veearvestist, konsoolist ehk kandurist, nõutavatest sirgetest osadest enne ja peale veearvestit, tühjenduskraanist ning tagasilöögiklapist.
- 1.3.2 Nõutavad sirged osad enne ja peale veearvestit peavad vastama veearvesti siseläbimõõdule (DN), et vähendada turbulentsi mõju veearvesti mõõtetäpsusele. Kui sulge-seadmena kasutatakse veearvestiga samas siseläbimõõdus täisavaga kuulventiili, siis võib sirge osa enne veearvestit olla kuulventiili pikkuse võrra lühem.
- 1.3.3 Konsool ehk kandur peab olema varustatud liidesega, millel on ainult üks liigutatav hülss. Liigutatava hülsiga konsooli pool jääb paigaldusel hoone poole.
- 1.3.4 Konsool peab olema paigaldatud selliselt, et arvesti paigaldusel konsooli ühtib konsoolile märgitud vee voolu suund tegeliku vee voolu suunaga.
- 1.3.5 Konsool peab olema elektriliselt maandatud.
- 1.3.6 Konsool peab olema jäigalt kinnitatud konstruktsioonide külge.
- 1.3.7 Konsool ja torud peavad olema paigaldatud selliselt, et veearvesti paigaldusel konsooli ei jää veearvesti mehaanilise pinge alla. Paigaldatud konsooli hülsside teljed peavad ühtima. Konsool ei tohi olla väändes ega paindes.
- 1.3.8 Torud tuleb kinnitada seinale ja või põrandale, et tagada torude paigal püsivus veearvesti vahetamisel.
- 1.3.9 Peale veearvestit ja enne hoonepoolset kuulventiili paigaldada tühjenduskraan. Tühjenduskraan on ette nähtud surve mahavõtmiseks ja torude tühjendamiseks.
- 1.3.10 Vee tagasivoolu vältimiseks kinnistu veevärgist ühisveevärki peab veearvestisse (veemõõdusõlme) olema paigaldatud tagasilöögiklapp.
- 1.3.11 Veemõõdusõlme koostamisel ei tohi kasutada koos ja kõrvuti tsingitud terasest ja värvilist (nt pronks/messing) liitmike.
- 1.3.12 Elektripaigaldised ei tohi olla veemõõdusõlmele lähemal kui 1 m.
- 1.3.13 Konsooli ja veearvestit ei tohi üle värvida ja neid peab kaitsma pritsmete eest. Samuti ei tohi kleepida arvestile liimitavaid katteid ja soojustust. Konsooli liikuvate osade vabalt keeratavust ei tohi piirata.

- #### 1.4 Veemõõdusõlme põhimõtteline skeem