

OBJEKT: KORTERELAMU EHITUSPROJEKT , Kehra linn, Anija vald, Harju maakond		NIMETUS: Ventilatsiooni seadmete spetsifikatsioon				
		STAADIUM: Põhiprojekt Dokument nr: KVV-08-01 projekti nr. 240103 Faili nimi: 240103_PP_KVV-8-01_spetsifikatsioon.xls Kuupäev: 01.04.2024 Insener:				
Tähis	NIMI (kirjeldus)	Möödt	kood	kogus	ühik	Tootja/ Märkused
Ventilatsiooni seadmed						
SV1	Sissepuhke-väljatõmbe ventilatsiooni agregaat, rootorsoojusvahetiga, ventilaatoritega, õhufiltritega (sissepuhkel klassiga ePM10 50% (M5); väljatõmbel ePM10 50% (M5)), elektrikütte kalorifeeriga, vajaliku torustikuga, automaatika seadmetega ja elektriliste ühendustega.		Domekt R 150 F C8	4	kpl	Komfovent
SV2	Sissepuhke-väljatõmbe ventilatsiooni agregaat, rootorsoojusvahetiga, ventilaatoritega, õhufiltritega (sissepuhkel klassiga ePM10 50% (M5); väljatõmbel ePM10 50% (M5)), elektrikütte kalorifeeriga, vajaliku torustikuga, automaatika seadmetega ja elektriliste ühendustega.		Domekt R 250 F C8	28	kpl	Komfovent
VV4...5	Katuseventilaator koos mürasummutiga ja katuse läbiviikuga		TH-500/150 ECOWATT	2	kpl	ECOWATT
	Sissepuhke-väljatõmbe lokaalne ventilatsiooniseade, koos sise ja välisplafooniga ja automaatikaga		SV3 Aerouliqa Quantum HR 150	4	kpl	
PK	Pliidikubu ventilaatoriga, rasvafiltriga			32	kpl	
Lõppelemendid						
SP1	Sissepuhke plafoon	100	DSS-100	4	tk.	ETS Nord
SP1	Sissepuhke plafoon	160	DSS-160	2	tk.	ETS Nord
SP4	Sissepuhke plafoon (sauna)	100	ULS-100	4	tk.	Halton
SP2	Sissepuhke õhujaotaja	100	DSK-100	96	tk.	ETS Nord
SP2	Sissepuhke õhujaotaja	125	DSK-125	4	tk.	ETS Nord
VT1	Väljatõmbe plafoon	100	DSE-100	72	tk.	ETS Nord
VT1	Väljatõmbe plafoon	125	DSE-125	24	tk.	ETS Nord
VT4	Väljatõmbe plafoon (sauna)	100	KSO-S-100	8	tk.	FläktWoods
VT5	Tuletõkkeplafoon	100	FDV-100	12	tk.	Halton
OS1	Õhuvõtu ümmargune rest	160	RVA-160	34	tk.	ETS Nord
HO1	Heitõht ümmargune rest	125	RVA-125	16	tk.	ETS Nord
	Võrk kanali peal	100		12	tk.	
	Võrk kanali peal	125		40	tk.	
Mürasummutid						
MS1	Mürasummuti ümarguse ristlõikega torule	125	NKF-125-1000	58	tk.	ETS Nord
MS2	Mürasummuti ümarguse ristlõikega torule	125	NKF-125-600	12	tk.	ETS Nord
Torustikud						
FZ	Ventilatsiooni kanal (ümar)	100		400	jm.	
FZ	Ventilatsiooni kanal (ümar)	125		650	jm.	
FZ	Ventilatsiooni kanal (ümar)	160		2	jm.	
Reguleerklapid						
RK1	Regeleerklapp, ümargune	100	IRIS		tk.	vast. vajadusele
RK1	Regeleerklapp, ümargune	125	IRIS		tk.	vast. vajadusele
Tuletõkkeklapid						
TTK	Tuletõkkeklapp, ümargune	125	FDMS-M-125	40	tk.	ETS Nord
TTK	Tuletõkkeklapp, ümargune	160	FDMS-M-160	2	tk.	ETS Nord
Muud						
	Kivivillast aurutõkkega soojusisalatsioon õhukanalitele				kpl	vast. vajadusele
	Puhastusluugid				kpl	vast. vajadusele
	Kinnitus- ja ühendusdetailid				kpl	vast. vajadusele
	PVC kate kanalitele				kpl	vast. vajadusele

	Tsingitud plekist kate				kpl	vast. vajadusele
	Kandurid ja toed				kpl	vast. vajadusele
	Vaatlusluugid reguleer- ja tuletõkkeklappide ette				kpl	vast. vajadusele
	Katuse läbiviigud				kpl	vast. vajadusele

Märkused:

SPETSIKATSIOON ON AINULT EHITUSHANKE KORRALDAMISEKS

Spetsifikatsioon ei sisalda abimaterjali.

Hinnapakkuja kontrollib spetsifikatsiooni vastavust ja teavitab tekkinud ebakõladest tellijat või projekteerijat enne lõpliku kalkulatsiooni edastamist.

Spetsifikatsioonis esitatud seadmeid ja tooteid võib asendada samaväärsetega. Asendused tuleb kooskõlastada projekteerijaga.