

13.11.13 PR/1366074-1

TEHNILISED TINGIMUSED

Teema: Detailplaneering

Asukoht: Tallinn

Käsitletud: olme- ja välistulekustutusvesi

Kinnistule olmeveevarustuse ja välistulekustutusvee ($10,7 \text{ m}^3/\text{d}$; 15 l/s) tagamiseks planeerida tänavale uus, sektsiooniibritega eraldatud, $\text{d}160\text{mm}$ ühisveetorustik tänavast kuni tänavani. Tavaolukorras tagame ühisveetorustikust vabasurve $0,34 \text{ MPa}$.

Kinnistu reo- ja sademevee ($4,6 \text{ ls}$) kanaliseerimisel on eelvooluks tn $\text{d}300\text{mm}$ ühiskanalisatsioonitorustik kinnistul. Olemasolev ühiskanalisatsioonitorustik likvideerida kuni eelvooluni.

Detailplaneeringus anda vajalike VK-võrkude ehitustööde mahud kuni olemasolevate vee- ja kanalisatsioonitorustikeni ning tähistada vajalikud servituudi alad. Uued torustikud trasseerida tänava maa-alal, liitumispunktid näha ette kuni 1m kinnistu piirist. Paralleeltorustikud likvideerida. Olemasolevad kinnistute vee- ja kanalisatsiooniühendused ühendada ümber uuele ühisorustikele.

Detailplaneering esitada kooskõlastamiseks kahes eksemplaris (lisada Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt koostatud ja kinnitatud läheülesanne).

Käesolevad tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta ning ei ole aluseks ehitusprojekti koostamiseks.

AS Tallinna Vesi üldised tehnilised nõuded projektidele ja servituutide tüüptingimused ja erinevad avaldused leiate aadressilt: <http://www.tallinnavesi.ee> vajutage Ettevõtte/ Organisatsioon/ Tehnilised nõuded.

Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta.

Lugupidamisega