

VL-2	U=0,101 W/m²K
Mineraalvill, t=250mm	
Vahelaetala, 200 mm / mineraalvill, t=200mm	
Aurutõke	
Roov 20 mm	
Kipsplaat Gyproc GN13, t=12,5mm	
Lae viimistlus	

VL-3	U=0,097 W/m²K
Mineraalvill, t=250mm	
Penn / mineraalvill, t=180mm	
Aurutõke	
Ripplae konstruktsioon	
Kipsplaat Gyproc GN13, t=12,5mm	
Lae viimistlus	

KL-1	U=0,182 W/m²K
Kiudtsementplaat Dacora, (topeltülekate, tsinkhall)	
Roov 100x25 mm	
Distantslatt t=25 mm	
Veeauru läbilaskev aluskate	
Olemasolev katusekimm (topeltülekate), t=35 mm	
Roov 40x40 mm / tselluvill	
Sarikas, Ø150 mm / tselluvill	
Roov 50x40 mm / tselluvill	
Puitlaastplaat, t=10 mm	
Kipsplaat Gyproc GN13, t=12,5mm	
Lae viimistlus	

VS-1	U=0,171 W/m²K
siseviimistlus	
Kipsplaat Gyproc GN13, t=12,5 mm	
Puitlaastplaat, t=10 mm	
Puitkarkass, 32x50, s=600 mm / tselluvill, t=32 mm	
Olemasolev palksein, t=142 mm	
Puitkarkass, 50x100, s=600 mm / tselluvill, t=100 mm	
Puitlaastplaat, t=10 mm	
õhkvahe, t=50 mm(vert 25 mm+ hor 25 mm) / roovitis	
Rake-term, t=36 mm	

VL-1	U=0,262 W/m²K
Viimistlus - plaatparkett alusvahumatil,t=17 mm (või GEK13+keramiline plaat)	
Põrandakütte matt/ põrandakütte torustik, t=20 mm	
Vahtpolüstüreenplaat poolpunnsoonega (min 80 kPa), t=100mm	
Aluskile	
tasandusvalu 10-20 mm	
Olemasolev raudbetoonvahelagi	

P-1	U=0,218 W/m²K
Keraamiline plaat paigaldussegul	
Raudbetoon: t=100 mm, C20/25; #6/6/150/150 / põrandakütte torustik	
Aluskile, t=0,25 mm	
Vahtpolüstüreenplaat (min 80 kPa), t=150 mm	
Kuiv liiv, t=400 mm	
Olemasolev pinnas	

TÄHISTUS:

- OLEMASOLEV SÄILIV KONSTRUKTSIOON
- LAMMUTATAV KONSTRUKTSIOON
- PROJEKTEERITUD KONSTRUKTSIOON