





KL1	KL2	KL3	SO1	SO2
 1. 22mm KATUSEKATE, Ruukki valtsplekk, RR23 2. 22mm HARV LAUDIS, 22x100mm, s=200mm, kasutusklass 2, min. C24 3. 25mm DIST. LIIST 25x50mm, min. C16 4. ALUSKATE, nt. Tyvek või analoog 5. 100mm TUULUTUSVAHE / DISTANTS LIIST 50x100mm, sarika kohal, min. C16 6. 50mm TUULETÕKE, ISOVER RKL või analoogne 7. 200mm KATUSESARIKAD 50x200mm, s=600mm, kasutusklass 2, tugevusklass C24/ SOOJUSTUS ISOVER PREMIUM 33 sarikate vahel 8. 0,2mm AURUTÕKE, ISOVER 'Vario Xtra' 9. 100mm PUITROOVID 50x100mm, s=600mm / SOOJUSTUS, mineraalvill roovide vahel 10. 40mm TERASROOV, s=400mm 11. 2x12,5mm KIPSPLAAT, Gyproc GN13 või analoogne 12. PINNAVIIMISTLUS, vastavalt arh. osale 1. 22mm KATUSEKATE, Ruukki valtsplekk, RR23 2. 22mm HARV LAUDIS, 22x100mm, s=200mm, kasutusklass 2, min. C24 3. 25mm DIST. LIIST 25x50mm, min. C16 4. ALUSKATE, nt. Tyvek või analoog 5. 200mm KATUSE SARIKAD 50x200mm, s=600mm tugevusklass C24 / TUULUTUSVAHE 6. 400mm SOOJUSTUS MNERAALNE PUISTEVILL / LAETALAD 50x200mm s=600mm tugevusklass min. C24 7. 15mm PUITLAASTPLAAT, OSB3 või analoogne 8. 0,2mm AURUTÕKE, ISOVER 'Vario Xtra' 9. 40mm TERASROOV, s=400mm 10. 2x12,5mm KIPSPLAAT, Gyproc GN13, niiskes ruumis alumine kiht GKBi 11. PINNAVIIMISTLUS, vastavalt arh. osale, niiskes ruumis niiskuskindel värv 1. 22mm KATUSEKATE, Ruukki valtsplekk, RR23 2. 22mm HARV LAUDIS, 22x100mm, s=200mm, kasutusklass 2, min. C24 3. 25mm DIST. LIIST 25x50mm, min. C16 4. ALUSKATE, nt. Tyvek või analoog 5. 200mm KATUSE SARIKAD 50x200mm, s=600mm, tugevusklass C24 / TUULUTUSVAHE 6. 400mm SOOJUSTUS MNERAALNE PUISTEVILL / LAETALAD 50x200mm s=600mm tugevusklass min. C24 7. 15mm PUITLAASTPLAAT, OSB3 või analoogne 8. 0,2mm AURUTÕKE, ISOVER 'Vario Xtra' 9. 50mm PUITROOV 50x50mm, s=600mm / ÕHKVAHE 10. 50mm PUITROOV 50x50mm, s=600mm / MINERAALVILL SOOJUSTUS 11. 0,2mm AURUTÕKE, alumiinium fooliumiga, vuugid ülekatttega teibitud foolium teibiga 12. 22mm PUITROOV 22x70mm, s=400mm 13. LEHTPUIDUST LAUDVOODER 1. TIHENDATUD MINERAALNE TAGASITÄIDE 2. min.200mm TIHENDATUD TÄITEPINNAS, jämedateraline liiv, tihendatud max. 300mm kihtide kaupa, tihenduskoefitsent Df=0,95 3. 10mm TSEMENTKIUD PLAAT, 4. 100mm SOOJUSTUS, EPS120 Perimeeter või analoogne 5. HUDROISOLATSIOON, 2x bituumenmastiks, aluspind krunditud PRIMER B2-ga 6. 350mm OL.OL. BETOONPLOKIST VUNDAMENT 7. 100mm SOOJUSTUS, EPS120 Perimeeter või analoogne 8. TIHENDATUD TÄITEPINNAS 1. TIHENDATUD MINERAALNE TAGASITÄIDE 2. min.200mm TIHENDATUD TÄITEPINNAS, jämedateraline liiv, tihendatud max. 300mm kihtide kaupa, tihenduskoefitsent Df=0,95 3. 10mm TSEMENTKIUD PLAAT, 4. 100mm SOOJUSTUS, EPS120 Perimeeter või analoogne 5. HUDROISOLATSIOON, 2x bituumenmastiks, aluspind krunditud PRIMER B2-ga 6. 190mm BETOONÕONESPLOKK, näit. 'COLUMBIA'-kivi, vuugid täidetud, tasandatud 7. 100mm SOOJUSTUS, EPS120 Perimeeter või analoogne 8. TIHENDATUD TÄITEPINNAS				
VS1	VS2	VS3	VS4	VS5
 1. 22mm VÄLISVIIMISTLUS, puitlaudis vertikaalne UYS 21x145 2. 22mm HOR. ROOV, 22x70mm s=600mm 3. 25mm TUULUTUSVAHE, VERT. ROOV 25x100mm s=600mm 4. 9mm TUULETÕKKEPLAAT, Glasroc GTX 9 5. 150mm PUITKARKASS, 50x150mm, s=600mm / SOOJUSTUS, ISOVER PREMIUM 33 150mm (Ad=0,033 W/mK) või samaväärne 6. 170mm OL.OL. PALKSEIN, horisontaalne 7. 0,2mm AURUTÕKE, ISOVER 'Vario Xtra' 8. 42mm SOOJUSTUS, mineraalvill näit. ISOVER KL33, Ad= 0,033 W/mK/ 9. VERTIKAALSED ROOVID, õhukeseseinalised kuumsingitud terasroovid, s=600mm 10. KIPSPLAAT, Gyproc GN13 või analoogne SISEVIIMISTLUS VASTAVALT ARH. OSALE 1. 22mm VÄLISVIIMISTLUS, puitlaudis vertikaalne UYS 21x145 2. 22mm HOR. ROOV, 22x70mm s=600mm 3. 25mm TUULUTUSVAHE, VERT. ROOV 25x100mm s=600mm 4. 9mm TUULETÕKKEPLAAT, Glasroc GTX 9 5. 150mm PUITKARKASS, 50x150mm, s=600mm / SOOJUSTUS, ISOVER PREMIUM 33 150mm (Ad=0,033 W/mK) või samaväärne 6. 200mm OL.OL. KERGBETOONPLOKK SEIN 7. 0,2mm AURUTÕKE, ISOVER 'Vario Xtra' 8. 42mm SOOJUSTUS, mineraalvill näit. ISOVER KL33, Ad= 0,033 W/mK/ 9. VERTIKAALSED ROOVID, õhukeseseinalised kuumsingitud terasroovid, s=600mm 10. KIPSPLAAT, Gyproc GN13 või analoogne SISEVIIMISTLUS VASTAVALT ARH. OSALE 1. 22mm VÄLISVIIMISTLUS, puitlaudis vertikaalne UYS 21x145 2. 22mm HOR. ROOV, 22x70mm s=600mm 3. 25mm TUULUTUSVAHE, VERT. ROOV 25x100mm s=600mm 4. 9mm TUULETÕKKEPLAAT, Glasroc GTX 9 5. 150mm PUITKARKASS, 50x150mm, s=600mm / SOOJUSTUS, ISOVER PREMIUM 33 150mm (Ad=0,033 W/mK) või samaväärne 6. 200mm OL.OL. KERGBETOONPLOKK SEIN 7. 50mm PUITKARKASS, 50x50mm, s=600mm / SOOJUSTUS ISOVER PREMIUM 33 50mm või samaväärne 8. 0,2mm AURUTÕKE, alumiinium fooliumiga, vuugid ülekatttega teibitud foolium teibiga 9. 22mm ÕHKVAHE / VERTIKAALNE PUITROOV 22x50mm, s=600mm 10. 22mm HORISONTAALNE PUITROOV 22x70mm, s=400mm 11. 21mm LEHTPUIDUST LAUDVOODER, VERTIKAALNE 1. 22mm VÄLISVIIMISTLUS, puitlaudis vertikaalne UYS 21x145 2. 22mm HOR. ROOV, 22x70mm s=600mm 3. 25mm TUULUTUSVAHE, VERT. ROOV 25x100mm s=600mm 4. 9mm TUULETÕKKEPLAAT, Glasroc GTX 9 5. 2x150mm PUITKARKASS, 2x 50x150mm, s=600mm / SOOJUSTUS, ISOVER PREMIUM 33 150mm (Ad=0,033 W/mK) või samaväärne 6. 0,2mm AURUTÕKE, ISOVER 'Vario Xtra' 7. 42mm SOOJUSTUS, mineraalvill näit. ISOVER KL33, Ad= 0,033 W/mK/ 8. VERTIKAALSED ROOVID, õhukeseseinalised kuumsingitud terasroovid, s=600mm 9. KIPSPLAAT, Gyproc GN13 või analoogne SISEVIIMISTLUS VASTAVALT ARH. OSALE				
SS1	SS2	SS3	SS4	SS5
 1. PINNAVIIMISTLUS, vastavalt arh. osale 2. 12,5mm KIPSPLAAT, Gyproc GN13/GKBi või analoogne 3. 96mm METALLKARKASS, õhukeseseinaline tsingitud, s=600mm / mineraalvill 70mm näit. ISOVER KL33, Ad= 0,033 W/mK(G+ 30kg/m3) 4. 12,5mm KIPSPLAAT, Gyproc GN13/GKBi või analoogne 5. PINNAVIIMISTLUS, vastavalt arh. osale 1. PINNAVIIMISTLUS, vastavalt arh. osale 2. 12,5mm KIPSPLAAT, Gyproc GN13 või analoogne 3. 20mm METALLKARKASS, õhukeseseinaline tsingitud, s=600mm 4. 170mm OL.OL. PALKSEIN, horisontaalne 5. 12,5mm KIPSPLAAT, Gyproc GN13 või analoogne 6. PINNAVIIMISTLUS, vastavalt arh. osale 1. - PINNAVIIMISTLUS, vastavalt arh. osale 2. 12,5mm KIPSPLAAT, Gyproc GKBi3 või analoogne 3. 15mm PUITLAASTPLAAT, OSB 3 või analoogne 4. 100mm PUITKARKASS, puitpostid 50x100mm s=600mm / mineraalvill 100mm näit. ISOVER KL33, Ad= 0,033 W/mK(G+ 30kg/m3) 5. 12,5mm KIPSPLAAT, Gyproc GN13 või analoogne 6. - PINNAVIIMISTLUS, vastavalt arh. osale 1. PINNAVIIMISTLUS, vastavalt arh. osale 2. 12,5mm KIPSPLAAT, Gyproc GKBi3 või analoogne 3. 15mm PUITLAASTPLAAT, OSB 3 või analoogne 4. 100mm PUITKARKASS, puitpostid 50x100mm s=600mm / mineraalvill 100mm näit. ISOVER KL33, Ad= 0,033 W/mK(G+ 30kg/m3) 5. 12,5mm KIPSPLAAT, Gyproc GKFi3 või analoogne 6. 50mm PUITKARKASS, 50x50mm, s=600mm / SOOJUSTUS ISOVER PREMIUM 33 või samaväärne 7. 0,2mm AURUTÕKE, alumiinium fooliumiga, vuugid ülekatttega teibitud foolium 8. 22mm ÕHKVAHE / VERTIKAALNE PUITROOV 22x50mm, s=600mm 9. 22mm HORISONTAALNE PUITROOV 22x70mm, s=400mm 10. 21mm LEHTPUIDUST LAUDVOODER, VERTIKAALNE				
PP1	PP2			
 1. 10mm PÕRANDA VIIMISTLUS, vast. arh osale 2. 80mm MONOL. R/B PLAAT, C30/37 XC2, kütte torustikuga, armeeritud võrk Ø8/8-s150/150mm 3. LAAGRIKIHT, PVC-kile, vuugid ülekatttega 150mm 4. 200mm SOOJUSTUS, 2x100mm EPS 200 (Ad= 0,033 W/mK) või analoogne, vuugid nihkes 5. 150mm TIHENDATUD KILLUSTIKALUS, fr.=4...16mm, tihenduskoefitsent Df=0,95 6. LIIVAST või KILLUSTIKUST fr.=4...16mm TÄITEKIHT 7. ALUSPINNAS 1. 10mm PÕRANDA VIIMISTLUS, vast. arh osale 2. HUDROISOLATSIOON, vööphüdroisolatsioon keerata seintele min. 300mm 3. 80...100mm MONOL. R/B PLAAT, C30/37 XC2, kütte torustikuga, armeeritud võrk Ø8/8-s150/150mm, pealispind silutud, kalded 1:100 trapi suunas 4. LAAGRIKIHT, PVC-kile, vuugid ülekatttega 150mm 5. 200mm SOOJUSTUS, 2x100mm EPS 200 (Ad= 0,033 W/mK) või analoogne, vuugid nihkes 6. 150mm TIHENDATUD KILLUSTIKALUS, fr.=4...16mm, tihenduskoefitsent Df=0,95 7. LIIVAST või KILLUSTIKUST fr.=4...16mm TÄITEKIHT 8. ALUSPINNAS				