

minipumpla ühendusega WC-le, PK-le
(nt. SFA Saniwall PRO
wc-seinaraami komplekt koos sisseehitatud loputuspaagi ja minipumplaga)

SV, KV 2xDe16/SI
veetorustikud seinale ca 0.5m pörandast
K/De32mm/i=0.02

puhastuskork De110mm

-1.34/De32mm
veearvesti külmale veele,
valamu all
KV PE/De20/H
proj.veetoru De40mm
hülsis De110
edasi vt. joonis VK-4-02

**TULEMÜÜR
REI-120**

isevoolne toru De32mm pumplasse
survetoru De32mm seinale
esimesele korrusele
De20mm/i=0.02 seinale
lehtersifoon kondensaadile seinale
SV, KV De16/SI
veetorustike ühendus gaasikatlaga
edasi vaata projekti KV-osa

PROJ. GAASIKÜTTEAGREGAAT
projekteeritud drenaaž
PE De110mm/-2.26

Veepüstik V1/De40
esimesele korrusele
+0.30/De110mm

puhastuskork De110

**TULEMÜÜR
REI-120**

kan. ja veetoru talade vahel
(asukohatäpsustatakse ehituse käigus vastavalt laetaldadele)

**Äripind 11
85,9 m²**

+0.20/De110mm
kan. ja veetoru varitala taga
K1/De110mm
V1/De40mm

proj. veetoru De40mm hülsis De63mm
pörandakonstruktsioonis soojustuskihis
+0.14/De110mm

projekteeritud drenaaž PE De110mm
PUMPLA SURVETORU ühendus
poognaga pealtpoolt/De50mm

olemasolev veemõõdukõlm
veearvesti DN20 Qa=2,5m³/h
kanduril

olemasolev veesisend De63mm

olemasolev kanalisatsiooniväljaviik
5.89abs/De160mm
-0.03(7.14abs)/De160mm
puhastusluuk De160 püstikul/De160mm

**TULEMÜÜR
REI-120**

ol.olev likvideeritav veetoru
edasi vt. joonis VK-4-02

Viru hoov 2

KÖA-01

HVP

projekteeritud drenaaž PE De110mm/-2.23
puhastuskork De110mm
pörandatäpinnas

projekteeritud drenaaž PE De110mm/-2.23(4.94abs)
puhastuskork De110mm

puhastuskork De110mm

Likvideeritav veetorustik seinale
PE De110mm/-2.31
TUULUTUS De75mm
PE De110mm/-2.32(4.85abs)

DRENAAZVEEPUMPLA pörandas Qa=2l/s, H=4m, P=930W
pöhandi kõrgus -2.835
(nt. Wilo-Drain Lift WS40 Basic)

			TELLIJA	TÖÖ NR.	
				5023	
PR.JUHT					
INSENER			OBJEKT TALLINN, KESKLINNA LINNAOSA, PEAMAJA A OSALINE REKONSTRUEERIMINE JA LAIENDAMINE	STAADIUM	PP
				KUUPÄEV	02.02.2024
				LEHTI	
				MÕÖT	LEHT
			JONIS VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKE PLAAN KELDRIKORRUS	M 1:100	VK-4-01