

| RUUMIDE EKSPLIKATSIOON   |                    |       |
|--------------------------|--------------------|-------|
| RUUM NR                  | RUUMI NIMETUS      | m²    |
| TR 1                     | TREPIKODA          | 30.1  |
| 001                      | TEHNILINE RUUM     | 50.8  |
| 002                      | ABIRUUM            | 21.8  |
| 003                      | SERVER             | 7.2   |
| 004                      | ABIRUUM            | 14.7  |
| 005                      | RECEPTION          | 40.9  |
| T 3                      | OL.OLEV LIFT       | 3.5   |
| 006                      | TAMBUR             | 5.2   |
| 007                      | TEHNILINE RUUM     | 16.8  |
| 008                      | DUŠŠ               | 3.0   |
| 009                      | WC                 | 3.0   |
| 010                      | RIIETUSRUUM        | 13.9  |
| 011                      | INVA WC            | 6.4   |
| 012                      | KORISTUSVAHENDID   | 7.1   |
| 013                      | MEESTE RIIETUSRUUM | 15.4  |
| 014                      | WC                 | 1.9   |
| 015                      | DUŠŠIRUUM          | 6.3   |
| 016                      | NAISTE RIIETUSRUUM | 18.8  |
| 017                      | WC                 | 1.9   |
| 018                      | DUŠŠIRUUM          | 6.3   |
| 019                      | BASSEINI RUUM      | 119.9 |
| 020                      | EESRUUM            | 16.2  |
| 021                      | SOOME SAUN         | 12.6  |
| 022                      | AURUSAUN           | 4.8   |
| 023                      | DUŠŠIRUUM          | 10.3  |
| 024                      | LAORUUM-ABIRUUM    | 18.8  |
| 025                      | EESRUUM            | 27.2  |
| 026                      | VE NE SAUN         | 15.3  |
| 027                      | AROOMI AURUSAUN    | 5.4   |
| 028                      | TEHNILINE RUUM     | 21.1  |
| 029                      | ABIRUUM            | 6.2   |
| 030                      | TAMBUR             | 3.8   |
| TR 1                     | TREPIKODA          | 14.6  |
| KORRUSE NETOPIND KOKKU   |                    | 551.2 |
| PROJEKTEERITAV ALA KOKKU |                    | 412.0 |

TINGMÄRGID:



SISSEPUHKHE ÕHUJAOATAJA

VÄLJATÕMBE ÕHUJAOATAJA

SIIRDEÕHUREST



REGULEERKLAPP



MÜRASUMMUTI



TULETÕKKEKLAPP

Ø200+SI100

TORU LÄBIMÕÖT - SOOJUSISOLATSIOONI PAKSUS (mm)

Ø200+EI60

TORU LÄBIMÕÖT - TULETÕKKEISOLATSIOONI PÜSIVUS

EI 60

TULETÕKKESEKTSIOONID EI60

EI 120

TULETÕKKESEKTSIOONID EI120

MÄRKUSED:

1. VENTILATSIOONITORUSTIKU PUHASTUSLUGID PAIGALDADA VASTAVALT KEHTIVATELE NORMIDELE, KUIID KINDLASTI IGA TULETÕKKEKLAPI JUURDE.
2. PÄRAST VENTILATSIOONISÜSTEEMIDE MONTAAZI TEOSTADA SÜSTEEMIDE REGULEERIMINE JA KOOSTADA VENTILATSIOONISÜSTEEMIDE PASS.
3. TORUSTIKE LÄBIVIIGUD TULETÕKKEKLAPIDEST VARUSTATAKSE TULETÕKKEKLAPIDEGA.
4. TULETÕKKEKLAPID PAIGALDATAKSE VASTAVALT TORU LÄBIMÕÖDULE JA TULETÕKKESEKTSIOONI TULEPÜSIVUSELE.
5. REGULEERKLAPP PAIGALDATAKSE VASTAVALT TORU LÄBIMÕÖDULE, KUI EI OLE NÄIDATUD TEISITI.
6. ÕHUVÕTU- JA VÄLJAVIISKI TORUD TULEB ISOLEERIDA 120 mm SOOJUSISOLATSIOONIGA.
7. VENTKAMBRIS KÕIK VENTILATSIOONI TORUD KUNI 2m PÕRANDAST TULEB KATTA 0,5-0,7 mm PLEKIGA.
8. SÜSTEEMI SV-1 JA V-4 VENTILATSIOONI TORUD TULEB OLEMA VALMISTATUD HAPPEKINDLA ROOSTEVABA TERASEST.
9. VENTILATSIOONI TORUD TULEB VÄRVIDA VASTAVALT SISEKÜJUNGUSE PROJEKTILE.

Ventilatsiooni seade: **SV-1**

Teenindusala: bassein, saunad  
Model: nt. PVS PO EC HP 00 - 25  
+811/-610 l/s, 300 Pa  
Plaatsoojusvaheti  
Soojuspump  
Veekalorifeer (60/40 C) 18 kW,  
Ventilaatorid 2x 1.05 kW  
Filtrid F7/M5  
Soojustatud sulgklapp ajamiga  
3x380 V / 50 Hz, 6.3 kW, 12.474 A  
Tehase automaatika

Ventilatsiooni seade: **S-2**

Teenindusala: riietusruumid, fuajee, tehnilised ruumid  
Model: nt. VVS010s (Rippuv)  
+245 l/s, 250 Pa  
Veekalorifeer 14.2 kW (60/40 °C)  
Ventilaator 0,38 kW  
Filtrid F7  
Soojustatud sulgklapp ajamiga  
230 V/1 ph/50 Hz, 2.7 A  
Tehase automaatika

Ventilaator: **V-2**

Teenindusala: dušširuumid, WC-d  
Model: nt. Systemair KBT 200E4  
-152 l/s, 200 Pa  
1x230 V / 50 Hz, 0.732 W, 4.55 A  
+kiirusregulaator

