


SOOJUSVARUSTUSE PÕHISEADMETE LOETELU				
Jrk nr	Tähis	Nimetus	Tehnilised andmed	Elektrivõimsus
1	SP1	Maasoojuspump	N _{küte} =11,7kW Nt. NIBE 1255-16 integreeritud 180L soojaveebolliga (koos 9kW elektrilise küttekehaga)	25A, 3f 400V
2	PN1	Membranpaisupaak	V=35l, PN6, eelrõhk 1,0bar, DN20 kaitseklapi avanemisrõhk 2,5bar	
3	PN2	Membranpaisupaak	V=18l, algrõhk 2,0bar DN15 kaitseklapi avanemisrõhk 3,0bar	
4	MH1	Membranhüdrofoor	V=18l, PN10, kaitseklapi avanemisrõhk 6,0bar	
5	P1	Põrandakütte ringluspump	0,59 l/s; 35 kPa Nt. Grundfos Magna	0,1 kW 1f, 230V
7	AP1	Kütte akumulaatoripaak	V=100L, PN3 Nt. Nibe	
8	P2	Sooja tarbevee tsirkulatsiooni pump	0,05 l/s; 10 kPa Nt. Grundfos Comfort 15/14 BA PM	0,01 kW 1f, 230V



Tähis		Muudatus				Projekteerija		Kuupäev					
Töö nimetus Üksikelamu						Tellija							
Aadress Limu küla, Rae vald, Harjumaa						Joonise nimetus Soojusvarustuse põhimõtteline skeem							
				/allkirjastatud digitaalselt/		Küte							
				/allkirjastatud digitaalselt/		Faili nimi KVK-003.dwg							
Pr.osa KV		Staadium PP		Kuupäev 05.07.2024		Töö nr 2024-12		Möötkava		Joonis nr 3		Jooniste arv 4	