

Jrk. nr.	Tähis	Nimetus	Kogus	Ühik	Märkused
		VALGUSTID			
1.	LV	Laevalgusti ühenduskoht, IP20	3	TK	valdaja
2.	LVS	Laevalgusti ühenduskoht, IP20	22	TK	valdaja
3.	RV	Rippvalgusti ühenduskoht, IP20	2	TK	valdaja
4.	LVR-KR	LED valgusriba katuseräästa all, oma trafo ühenduskoht, IP44	2	kpl	valdaja
5.	LVR-PR	LED valgusriba pesuruumis, oma trafo ühenduskoht, IP44	2	kpl	valdaja
6.	LVR-LK	LED valgusriba laekarniisil, oma trafo ühenduskoht, IP20	1	kpl	valdaja
7.	LVR-LR	LED valgusriba leiliruumis, oma trafo ühenduskoht, IP44, kuumuskindel	2	kpl	valdaja
8.	LRV	Leiliruumi valgusti IP44	1	TK	ensto
9.	VVM	Välisvalgusti pinnases, ühenduskoht, IP55,	3	TK	valdaja
10.	TPV	Tööpinna valgusti ühenduskoht, IP44	1	TK	valdaja
11.	VSV	välisvalgusti ühenduskoht,	3	TK	valdaja
12.	VV2	välisvalgusti ühenduskoht,	2	TK	valdaja
13.	SVK	Valgustite siini ühenduskoht,	1	TK	valdaja
		KAABLIID JA JUHTMED			
1.	XPJ-HF D3G1,5	VASKKAABEL 300/500V	350	m	
2.	XPJ-HF D3x1,5	VASKKAABEL 300/500V	60	m	
3.	SIHF-3G1,5	VASKKAABEL 300/500V, kuumuskindel	10	m	
4.	XPK-3G1,5	VASKMAAKAABEL 300/500V, täpsustada	~30	m	
5.	XPJ-HF D5G1,5	VASKKAABEL 300/500V	10	m	
6.	XPJ-HF D3G2,5	VASKKAABEL 300/500V	300	m	
7.	XPJ-HF D5G2,5	VASKKAABEL 300/500V	70	m	
8.	SIHF-5G2,5	VASKKAABEL 300/500V, kuumuskindel	~10	m	
9.	XPK-5G2,5	VASKMAAKAABEL 300/500V, täpsustada	~30	m	
10.	AXPK4G25	MAAKAABEL 0,6/1 kV (täpsustada)	~30	m	
11.	FQ6 KEVI	VASKJUHE (kolla-roheline isolats.)	10	m	
12.	FQ16 KEVI	VASKJUHE (kolla-roheline isolats.)	5	m	
		INSTALLATSIOONI MATERJALID			
1.	EJK	ELAMU JAOTUSKESKUS pindmine, IP31, min.86 moodulit	1	tk	E-7-EJK
2.		LIHTLÜLITI süvistatud 10A, IP20	8	TK	BERKER
3.		GRUPILÜLITI süvistatud 10A, IP20	6	TK	BERKER
4.		VEKSELLÜLITI süvistatud 10A, IP20	6	TK	BERKER
5.		KAKSIKVEKSELLÜLITI süvistatud 10A, IP20	1	TK	BERKER
6.	PKL	LÜLITI süvistatud 10A, IP44, peeglikütte kaabli lüliti	1	TK	BERKER
7.	PKK	PEEGLIKÜTTE KAABEL, max 100w, täpsustada	1	kpl	
8.		PISTIKUPESA süvis 230V, 16A, ühekohaline, IP20	5	TK	BERKER
9.	NPM	PISTIKUPESA süvis 230V, 16A, ühekohaline, IP20 nõudepesumasinale	1	TK	BERKER
10.	KK	PISTIKUPESA süvis 230V, 16A, ühekohaline, IP20, külmik	1	TK	BERKER
11.	VS	PISTIKUPESA süvis 230V, 16A, ühekohaline, IP20, ventseade	1	TK	BERKER
12.	PLK	PISTIKUPESA süvis 230V, 16A, IP20, pliidikubu	1	TK	BERKER
13.	AHI	PISTIKUPESA süvis 230V, 16A, IP20, ahi	1	TK	BERKER
14.	TPP	PISTIKUPESA süvis 230V, 16A, IP20, tualetipotile	2	TK	BERKER
15.	AKK	PISTIKUPESA süvis 230V, 16A, IP20, kölarile	2	TK	BERKER
16.		PISTIKUPESA süvis 230V, 16A, ühekohaline, IP44	2	TK	BERKER
17.		PISTIKUPESA süvis 230V, 16A, kahekohaline, IP20	9	TK	BERKER
18.	NV	PISTIKUPESA süvis 230V, 16A, kahekohaline, IP20, nõrkvool	1	TK	BERKER
19.	PEM	PISTIKUPESA süvis 230V, 16A, kahekohaline, IP20, pesumasin	1	TK	BERKER
20.		PISTIKUPESA süvis 230V, 16A, kahekohaline, IP44	5	TK	BERKER
21.		PISTIKUPESA süvis 230V, 16A, neljakohaline, IP20	1	TK	BERKER
22.		SEADMETOOS süvistatud (täpsustada seadmete arvuga)		TK	
23.		SEADMETOOS süvistatud , kahekohaline		TK	
24.		SEADMETOOS süvistatud , neljakohaline		TK	

Jrk. nr.	Tähis	Nimetus	Kogus	Ühik	Märkused
25.	PLK	SEADMETOOS süvistatud 230V, 16A, siirdekaanega, pliidikubu		TK	
26.	KTP	SEADMETOOS süvistatud 230V, 16A, siirdekaanega, tööpinna pistikud	2	TK	
27.	EP	SEADMETOOS süvistatud 400V, 16A, siirdekaanega, pliidle	1	TK	
28.	EK	SEADMETOOS süvistatud 400V, 16A, siirdekaanega IP44, keris	1	TK	
29.	ELKE, EKJK	ELEKTRIKERIS 400V, 9kW, komplektis juhtkeskusga	1	kpl	Harvia
30.	MUV	MULLIVANNI ühenduskarp 400V, 3kW, komplektis vanniga	1	kpl	
31.		HARUKARP süvistatud, 400V, 16A, IP20	5	TK	
32.	PKJK	HARUKARP pind, 400V, 16A, IP44, põrandakütte kollektor	1	TK	
33.	SP	ÜHENDUSKARP pind 400V, 16A, IP44, soojuspumba ühendus	1	TK	
34.	SP-V	ÜHENDUSKARP pind 400V, 16A, IP44, välisseadme ühendus	1	TK	
35.	PK	ÜHENDUSKARP pind 400V, 16A, IP44, puurkaevu ühendus	1	TK	
36.1	CAM	ÜHENDUSKARP pind 230V, 16A, IP44, kaamerate ühendus	4	kpl	
37.	FC-K	ÜHENDUSKARP pind 230V, 16A, IP20, jahutusseade lae all	1	kpl	
38.		Plasttoru 50mm	~60	m	täpsustada
39.		Plasttoru 25mm		m	täpsustada
40.		INSTALLATSIOONITORU D=20mm, koos ühendustarvikutega		m	täpsustada
41.	Cu25	vaskjuhe 25mm ² , horisontaalmaandur	10	m	
42.	25mm	vertikaalmaandur 3m, löögipeaga	2	kpl	Obo-Better
43.	PML	PEamaanduslatt, seinal, 8-kohta	1	kpl	Obo-Better
44.		HOIATUSLINT "JÕUKAABEL"	~60	m	

MÄRKUSED:

1. JAOTUSKESKUSE JOONIS KORRIGEERITAKSE VAJADUSEL TÖÖDE TEOSTAMISE KÄIGUS.
2. KESKUSE ELEKTRISEADMEID SPETSIFIKATSIOONIDES EI OLE.
3. SPETSIFIKATSIOONIS ON ARVESTATUD, ET VALGUSTID ON VARUSTATUD LAMPIDEGA.
4. SPETSIFIKATSIOONIS EI OLE VENTILATSIOONISEADMEID.
5. POLE ARVESTATUD ABIVAHENDITEGA (kinnitusklaamid, maandusseadme tarvikud, kaevetööde materjalid jms.).
6. SPETSIFIKATSIOONIS POLE VÄLISELEKTRIVÕRGU MATERJALE (kuni liitumispunktini k.a.), NEED TÖÖD TEOSTAB ELEKTRIMÜÜJA LIITUMISLEPINGU MAHUS.
7. JÄIKADE INSTALLATSIOONITORUDE ASEMEL VÕIB KASUTADA PAINDUVAID INSTALLATSIOONIKÕRISID.
8. SEADMETE TOOTJA "BERKER" ON SOOVITUSLIK, TÄPSUSTADA VASTAVALT SISEARHITEKTUURILE.