

23.02.2026

TEHNILISED TINGIMUSED

Teema: Eramu

Asukoht:

Käsitletud: reovee kanaliseerimine

Kinnistu reovesi juhtida DN300mm reovee ühiskanalisatsiooni. Kinnistule projekteerida kanalisatsiooniühendus koos liitumispunktiga (kontrollkaev) kuni 1m kaugusele väljaspoole kinnistu piiri, tänavamaale.

Sademe- ja drenaaživee juhtimine reoveekanalisatsiooni ei ole lubatud.

Kanalisatsiooni paisutuskõrguseks loetakse kinnistu poolt esimese ühiskanalisatsiooni juurde kuuluva kanalisatsioonikaevu kaane kõrgusest 10 cm võrra kõrgem tase. Kinnistu kanalisatsioonil peavad olema allpool ühiskanalisatsiooni paisutustaset paiknevatel reoveeneeludel kaitseseadmed uputuste ja tagasivoolu vältimiseks.

Tallinna Vesi ei vastuta paisutuskõrgusest allpool olevatest sanitaarseadmetest tingitud uputuse eest.

Ühiskanalisatsiooni juhitava reovee reostusnäitajate piirväärtused peavad vastama Tallinna Linnavolikogu määrusele nr 37, 15.06.2006 „Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“.

Projekteeritavatele ühisorustikele (k.a liitumispunktid) vormistada servituudi materjalid ja saata e-aadressile servituut@tvesi.ee.

Ehitusprojekt (põhi- või tööprojekti staadiumis) esitada Tallinna Veele läbivaatamiseks ja arvamuse saamiseks pädeva isiku poolt allkirjastatult digikonteineris aadressile tvesi@tvesi.ee.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike (sh ühendustorustikud koos liitumispunktidega) ehitamiseks esitada Tallinna Veele enne liitumislepingu sõlmimist tööprojekt.

Projekteerimisel arvestada Tallinna Vee tehniliste nõuetega.

AS Tallinna Vesi tehnilised nõuded ja servituutidega seonduv informatsioon on leitav aadressil: <https://www.tallinnavesi.ee>.

Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/