

Tehnilised tingimused sadevee ärajuhtimise projekteerimiseks

Nr 2025 2025

Objekt:

Loo alevik, Jõelähtme vald

Omanik:

Esindaja:

Sadevesi

1. Rajatava parkla sadeveed juhtida vastavalt detailplaneeringu lahendusele olemasolevasse sadeveekanaliseerimisele.
2. Sadevete juhtimine sadeveekanaliseerimisele on lubatud läbi õli- liivapüüdja.

Kõik projektid kooskõlastada Loo Vesi OÜ-ga.

Tehnilised tingimused kehtivad üks aastat peale nende väljastamist.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Ain Mutli

Loo Vesi OÜ juhatuse liige