

- Avalduse esitaja:
- Avalduse esitamise kuupäev/reg NR: 31.07.2023/6673
- Liituva kinnistu (ala) asukoht:
- Liitumistingimuste otstarve: Olemasolevale suvilale/eramule veevarustuse tagamine

Tagatav veekogus kinnistule max 0,3 m³/ ööpäevas!

- **Veemõodusõlm ja veevarustuse tagamine.**
- Kinnistul asuva suvila/eramu veevärgi liitumispunktiks on kinnistu piirile paigaldatud maakraan De25mm (joonisel tähistatud VLP1). Vana kinnistusisene veetorustik tuleb välja vahetada uue, nõuetele vastava, veetorustiku vastu. Kui kinnistu saab täna vett mõnest muust vee allikast siis tuleb tagada süsteem selliselt, et kaks vett kusagil kokku ei saaks.
- Veevärgi sisendtoru, veetoru De=32 mm
- Veerõhk liitumispunktis min 2,0 bari.
- Kastmis- ja niisutussüsteeme ei ole lubatud ühendada ühisveevarustusevõrku!
- **Kõik liitmikud, enne veemõõtjat peavad olema keevisliitmikud!**
- Veemõodusõlm peab jääma hoones esimese seina taha, kus toru majja tuleb.
 - - Enne veemõõtjat paigaldada mudaeraldaja. Nõuded veemõodusõlmele leiate meie kodulehelt:
<https://viimsivesi.ee/wp-content/uploads/2020/03/Veemoodu-solme-tyypSkeem2.pdf>
 - - Veemõõtja plommib AS Viimsi Vesi

MUUD:

- *Suvila/eramu veevarustuse tagamine lahendada põhiprojektis ja kooskõlastada AS- ga Viimsi Vesi.*
- *Ehitustöid kinnistul ÜVV rajatistega võib alustada peale liitumisprojekti kooskõlastamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist.*
- *Kinnistu ühendamisel ÜVV-ga teavitada AS-i Viimsi Vesi ette 5 tööpäeva. Kohale tuleb inspektor, kes vaatab üle lahtise kaeviku, võtab vastu veetorustiku surveproovi. Enne ei tohi kaevikut kinni ajada!*
- *Teenuslepingu sõlmimiseks tuleb esitada majandus- ja taristuministri 14. aprilli 2016. a määruses nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded” sätestatud nõuetele vastav teostusjoonis (DWG versioonis) ja survestamise akt (10 bar ja akti koostab ehitaja)!*
- *Teenusleping tuleb sõlmida 5 tööpäeva jooksul peale torustike ühendamist.*

- **Liitumistingimuste kehtivusaeg kuni 17. 08. 2023 aastal.**

1 Koostas: Ilona Pärkna 6066858

Paelille tee 1
Viimsi vald

tel. 6066848
RegNR10461699