

LIITUMISTINGIMUSED

Ühisveevõrgi- ja kanalisatsioonivõrguga liitumiseks

Teie 27.07.2022
Meie 11.08.2022 INF/491

Objekt:	Tartu
	üksikelamu
Veetarve; kanaliseeritav vesi:	m³/d
Tehniliste tingimuste taotleja:	
Taotleja kontaktid:	

- Tehnilised tingimused projekteerimiseks:**

Veevarustus:

kinnistu on varustatud veega Anne tänava veetorusikust rajatud De 32 PE veeühendustoru kaudu. Vajadusel olemasolev amortiseerunud kinnistustorustik rekonstrueerida.

Minimaalne lubatud veetoru läbimõõt on De 32. Torumaterjalina kasutada PE survetoru. Torustik ja kõik detailid peavad vastama PN10 surveklassile.

Hoones asuv veemöödusõlm peab vastama AS Tartu Veevõrk nõuetele, vajadusel veemöödusõlm rekonstrueerida. Enne veemöödusõlme ei tohi veeühendustorule rajada ühtegi hargnemist. AS Tartu Veevõrk nõuded veemöödusõlmele: <https://www.tartuvesi.ee/veemoodusolm>.

Reoveekanaliseerimine:

kinnistu reovesi on juhitud käesoleval ajal läbi kinnistu kinnistul asuvasse reoveekanaliseerimistorustikku DN 200. Olemasolev amortiseerunud ja/või tehnilistele nõuetele mittevastav reoveekanaliseerimistorustik rekonstrueerida. Vajadusel projekteerida kinnistule täiendavad torulõigud. Olemasoleva reoveekanaliseerimistorustiku rekonstrueerimiseks tuleb hankida vajalikud koostöölastused kinnistu omanikult ja seada servituut kinnistu omaniku kasuks. Servituudi vajadus kajastada veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojektis.

kinnistu iseseisva reoveekanaliseerimisiühenduse rajamiseks tuleb projekteerida uus ühendustoru piki kinnistut alates kinnistul asuvast eesvoolust kuni hooneni. Peatorustikuga ühenduskohta kinnistul projekteerida kaev.

Uutes ja rekonstrueeritavates lõikudes kasutada materjalina SN8 rõngasjäikusega PVC torusid. Nõutav läbimõõt ühendustorustikul on De 160 ning hoone väljunditel De 110.

Torustikule projekteeritavate kaevude vähim lubatud läbimõõt on pea- ja ühendustorustikul De 560/500 ning kinnistutorustikul De 400/315. Kaev tuleb projekteerida torustiku igasse pöörde- ja hargnemiskohta. Kinnistu sees peab torustikul asuma vähemalt üks kaev.

Hoone kanalisatsiooni sisevõrgu projekteerimisel arvestada võimaliku paisutus kõrgusega torustikus.

Sademe- ja drenaaživee juhtimine reoveekanalisatsioonitorustikku on keelatud.

Üldised tingimused:

- Veevärk tagab liitumispunktis veetorustikus normidele vastava veekvaliteedi (Sotsiaalministri 31. juuli 2001.a. määrus nr. 82) ja –surve (min 2 bar).
- Tingimused kehtivad 2 (kaks) aastat alates tingimuste väljastamisest.
- Torustike ehitamiseks tuleb liitujal tellida veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekt ning kooskõlastada AS-ga Tartu Veevärk, kõigi võrguvaldajatega ja linnainseneriga.
- Projekteerija peab taotlema koostatud projektile ehitusloa või ehitusteatis.
- AS-le Tartu Veevärk tuleb kõigi kooskõlastustega veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojektist esitada paberkandjal eksemplar ning digitaalne projekt, mis vastab ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamise nõuetele.
- **Enne torustike ehitamist tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.** Liitumistasu suurus määratakse liitumislepingus. Liitumistasu arvutatakse vastavalt kehtivale liitumistasu arvutamise metoodikale.
- Projekti alusel korraldab torustike ehitamise tänaval kuni liitumispunktini AS Tartu Veevärk. Liitumispunkti asukoht täpsustatakse liitumislepingus.
- Krundisestest torustike ehitamine tuleb tellida vastavat pädevust omavalt ehitajalt. Ehitamise aeg ja tööde teostaja tuleb eelnevalt kooskõlastada AS-ga Tartu Veevärk.
- **Ehitatud torustike kohta tuleb AS-le Tartu Veevärk kohe pärast ehitustööde lõpetamist esitada ehitusgeodeetilisi uurimistöid teostava ettevõtte koostatud teostusmõõdistus (paberil ja digitaalselt).**

(allkirjastatud digitaalselt)

Peeter Pindma
AS Tartu Veevärk
arendusjuht

Käesolevad liitumistingimused kehtivad ainult objekti veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamiseks ning ei anna õigust alustada torustiku ehitustöid!