

D Muudatus:

E Muudatus:

F Muudatus:

A Muudatus:

B Muudatus:

C Muudatus:

ELEKTROTEHNILINE INFORMATSIOON

1. NIMIPINGE/VOOL/SAGEDUS. 400 V 40 A 50 Hz

2. LÜHISETALUVUS. kA

3. ARVUTATUD/INSTALLEERITUD VÕIMSUS/COSFII . . . 9 kW 25 kW cosfii

4. JUHTIMISPINGE. JAH EI PINGE V Vool ____ A

5. JUHISTIKUTÜÜP L1,N L1,N,PE L1,L2,L3,N L1,L2,L3,N,PE

EHITUSLIKUD ANDMED

1. Keskuse tüüp. KAPP KILP KARP

2. Paigaldusviis. P.Pealne SÜVISTATUD KAITSEASTE IP31

3. Kinnitusviis. Põrand Sein

4. UKSE tüüp LUKK RIIV

5. Põhja ehitusviis. Avatud Tulekindel

6. PINNAKATE PULBER Tulekindel

7. MÕÖDUD Kõrgus: Laius: SÜGAVUS:

SEADMETE INFORMATSIOON

1. SEADMETE Tüüp K.KINDEL LIKUV MUU

2. PAIGUTUSVIIS. MOODUL TSENTRAAL

3. SIGNAALLAMBID. TORU HÖÖG LED

4. KONTROLLITUD. PAIGALDAJA POOLT TOOTJA POOLT

KAABLID

1. TOITEKAABLID ÜLALT ALT

2. VÄLJUVAJAD JÕUKAABLID. ÜLALT ALT INSTRUM.

3. JUHTKAABLID ÜLALT ALT INSTRUM.

TUNNUSSILT

1. TÄHISTUS STANDARD MUU

2. INSTRUM. NUMMERDUS INKREMENTAAL MOODUL MUU

MÄRKUSED KILPI JÄTTA RESERVRUUMI MIN. 30%