KÜTTE SEADMETE LOETELU LISA 1

Seadme tähis	Nimetus	Tehnilised näitajad	Kogus	Elekter	Toode, Näit.
	Tsirkulatsioonipump	rõhkjuhtimisega;			
P1		4,35 l/s, 40 kPa, õhkkütte	1 kompl	0,33kW /230V	Grundfos Magna 1 50-80F
P2		1,35 l/s, 40 kPa, põrandakütte	1 kompl	0,13kW /230V	Grundfos Magna 1 25-80
TC1	Kütteautomaatika (õhkkütte)	skeem A-01 järgi, pealevoolu- ja välisõhuanduritega	1 kompl	0,1kW/ 230V	Danfoss koos anduritega
TV1	3-käiguline ventiil	DN50, 4,35 l/s, 7 kPa, koos el.ajamiga	1 kompl		Danfoss HFE3 DN50
ÕK1-18	Õhkkütteseade	AC-mootor, suunatava konsooliga, küttevesi 70/50°C	18 kompl	toide kontroll erilt	Volcano VR2 ja olemasolevad õhk-kütteseadmed
C1-11	Kontroller	kahele ÕK-le (ÕK1-2, ÕK3, ÕK4, ÕK5-6, ÕK7-8, õk-9-10, ÕK11, ÕK12, ÕK13-14, ÕK15-16 ja ÕK17-18)	11 kompl	6 (3)A/ 230V	Volcano TR110C-B
	Varustus	ÕK1-18-le, 2xDN20 kuulventiil + DN20 tasakaalustusventiil mõõtmisotsadega + automaatne õhueraldus	18 kompl		