

Süsteem	Element	Teenind. ala	Seadme asukoht	Õhk				Võimsus, kW	Vedelik				Filti klass	El. toide	Märkused
				Q, l/s	P, Pa	t ₁ , °C	t ₂ , °C		Q, l/s	P, kPa	t ₁ , °C	t ₂ , °C			
SP1/VT1		Üksikelamu köetavad ruumid	Tehnoruumis												Sisepaigaldusega ventilatsiooniseade rootorsoojustagasti- ja elektrikalorifeeriga, müra võimsus Lwa (ümbr. Keskkonda) maksimaalselt 42 dB(A) VERSO-R-1000-V-E-R1-F7/M5-C5-L/A-FR (Komfovent) (SFP=1.46 kW/m3/s) kokku 1 tk
SP-osa															
	F			160									ePM1 60%		Õhufilter
	ST			160											Rootorsoojustagasti, temperatuuri suhtarv ~ 82
	SPV			160	120*									3~400 V, 0.5 kW	EC elektrimootor
	SK			160			+21	3						3~400 V, 3.0 kW	Elektri küttekalorifeer
VT-osa															
	F			160									ePM10 50%		Õhufilter
	ST			160		+22									Rootorsoojustagasti
	VTV			160	120*									3~400 V, 0.5 kW	EC elektrimootor

* - antud on ventilatsioonisüsteemi takistus ilma ventilatsiooniseadme takistuseta

Seletuskirjas, joonistel ja spetsifikatsioonis antud kvaliteedi nõuded on kohustuslikud. Seadmete margid on toodud näieks

Koostas:

