

D Muudatus:	E Muudatus:	F Muudatus:	ELEKTROTEHNILINE INFORMATSIOON				
			1. NIMIPINGE/VOOL/SAGEDUS 400 V 250 A 50 Hz				
			2. LÜHISETALUVUS. 6 kA				
			3. ARVUTATUD/INSTALLEERITUD VÕIMSUS/COSFII kW kW 0,9 cosfii				
			4. JUHTIMISPINGE ☐ JAH ☐ EI PINGE ____ V VOOLO ____ A				
			5. JUHISTIKUTÜÜP ☐ L1,N ☐ L1,N,PE ☐ L1,L2,L3,N ☒ L1,L2,L3,N,PE				
			EHITUSLIKUD ANDMED				
			1. KESKUSE TÜÜP ☐ KAPP ☒ KILP ☐ KARP				
			2. PAIGALDUSVIIS ☒ P.PEALNE ☐ SÜVISTATUD KAITSEASTE IP31				
			3. KINNITUSVIIS. ☒ PÖRAND ☐ SEIN				
			4. UKSE TÜÜP ☐ LUKK ☒ RIIV				
			5. PÕHJA EHITUSVIIS. ☐ AVATUD ☐ TULEKINDEL				
			6. PINNAKATE ☐ PULBER ☐ TULEKINDEL				
			7. MÕÕDUD KÕRGUS: ____ LAIUS: ____ SÜGAVUS: ____				
			SEADMETE INFORMATSIOON				
			1. SEADMETE TÜÜP ☒ K.KINDEL ☐ LIIKUV ☐ MUU				
			2. PAIGUTUSVIIS. ☒ MOODUL ☐ TSENTRAAL				
			3. SIGNAALLAMBID ☐ TORU ☐ HÕÕG ☒ LED				
			4. KONTROLLITUD ☒ PAIGALDAJA POOLT ☒ TOOTJA POOLT				
			KAABLID				
			1. TOITEKAABLID ☐ ÜLALT ☒ ALT				
			2. VÄLJUJAVAD JÕUKAABLID. ☒ ÜLALT ☒ ALT ☐ INSTRUM.				
			3. JUHTKAABLID ☒ ÜLALT ☒ ALT ☐ INSTRUM.				
			TUNNUSSILT				
			1. TÄHISTUS ☒ STANDARD ☐ MUU				
			2. INSTRUM. NUMMERDUS ☐ INKREMENTAAL ☐ MOODUL ☐ MUU				
			MÄRKUSED				
			KILPI JÄTTA RESERVUUMI MIN. 30%				
			KILBI VALMISTAMISEL ARVESTADA TEHNORUUMI MÕÕDUGA!				
A Muudatus:	B Muudatus:	C Muudatus:	ELEKTRIVARUSTUS				
			Projekteeris J.N. /1.02.2024		Ahela nr.	Keskuse nr. PJK2	T88 nr. 010224
			Kontrollis		Leht 1/3	Joonise nr.	
			Kinnitas				
			PP KEHRA,				